

Общество с ограниченной ответственностью
«НАГ»

ОКПД2 26.30.30.000

**УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ОТ ИМПУЛЬСНЫХ
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ
«NAG-1P»**

Паспорт
НАГД.426475.004 ПС

Екатеринбург

СОДЕРЖАНИЕ

1	Основные сведения.....	3
2	Технические характеристики.....	3
3	Комплектность.....	3
4	Транспортировка и хранение.....	3
5	Указания по эксплуатации.....	3
6	Утилизация.....	3
7	Гарантии изготовителя.....	4
8	Сведения о приемке.....	4

Перв. примен.	НАГД.426475.004 ПС
Справ. №	

Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Полп. и дата

Полп. и дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подпис	Дата

НАГД.426475.004 ПС					
Изм.	Лист	№ докум.	Подпис	Дата	
Разраб.	Копытов				Устройство защиты от импульсных перенапряжений «Nag-1P»
Пров.	Поляков				
Н.контр.	Казанцев				ООО «НАГ»
Утв.	Самоделко				
					Лит. Лист Листов
					2 4

1 Основные сведения

1.1 Устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) «Nag-1P» предназначено для защиты Ethernet-портов оборудования передачи данных, от электрических наводок, помех, возникающих на подключенном кабеле в результате воздействия электрических разрядов, молний, и.т.д

2 Технические характеристики

- 2.1 Тип защищаемых портов – Ethernet 10/100Base-TX.
- 2.2 Поддерживаемые типы PoE – IEEE 802.3af (Passive PoE).
- 2.3 Максимальное напряжение PoE – 68В.
- 2.4 Максимальное напряжение линии данных – 6,8В.
- 2.5 Степень защиты оболочки – IP30.
- 2.6 Габаритные размеры (мм) ВхШхГ – 70х30х18.

3 Комплектность

- 3.1 Комплект поставки соответствует таблице 1

Таблица 1

Наименование	Количество, шт.
Модуль УЗИП «NAG-1P»	1
Паспорт	1

4 Транспортировка и хранение

- 4.1 УЗИП может транспортироваться в транспортной таре любым видом транспорта.
- 4.2 Условия хранения и транспортирования УЗИП, в части воздействия климатических факторов внешней среды, должны соответствовать условиям В5 по ГОСТ 15150.
- 4.3 В транспортной таре, УЗИП устойчив к воздействию следующих внешних факторов:
 - температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 60 °С;
 - относительная влажность окружающего воздуха до 95% при температуре 35 °С;
 - вибрация по группе N2 согласно ГОСТ Р 52931.

5 Указания по эксплуатации

- 5.1 Монтаж и эксплуатация УЗИП должны осуществляться квалифицированным персоналом.
- 5.2 Заземление устройства необходимо выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ 7.1.7.
- 5.3 УЗИП следует эксплуатировать при температуре окружающего воздуха от -40 до +60 °С.
- 5.4 Запрещается подвергать УЗИП воздействию химически активных веществ (кислот, растворителей и т.д.), а так же падениям и ударам.

6 Утилизация

- 6.1 УЗИП не содержит веществ, опасных для окружающей среды и здоровья человека, не выделяет загрязняющие и отравляющие вещества в окружающую среду.
- 6.2 Утилизация УЗИП по окончании срока службы, должна производиться в соответствии с правилами об утилизации отходов электрического и электронного оборудования страны эксплуатации.

Интв. № полл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Интв. № дубл.
Интв. №	Интв. №
Интв. №	Интв. №

Интв. № полл.	Подп. и дата	Интв. № дубл.	Интв. №	Интв. №
Интв. №	Интв. №	Интв. №	Интв. №	Интв. №
Интв. №	Интв. №	Интв. №	Интв. №	Интв. №
Интв. №	Интв. №	Интв. №	Интв. №	Интв. №

НАГД.426475.004 ПС

Лис

3

7 Гарантии изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие УЗИП, приведённым техническим характеристикам, при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортирования и утилизации.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода УЗИП в эксплуатацию, но не более 15 месяцев с момента отгрузки.

7.3 Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления УЗИП.

8 Сведения о приёмке

8.1 Устройство защиты от импульсных перенапряжений «NAG-1P» № _____ соответствует требованиям ТУ 26.30.30-000-72367969-2016 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Ответственный
за производство _____
личная подпись

Поляков Д.А.
расшифровка подписи

Представитель
ОТК _____
личная подпись

расшифровка подписи

МП

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Из	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
----	------	----------	-------	------

НАГД.426475.004 ПС

Лис

4